

INHOUD

Artikel 1 Algemeen	2
Artikel 2 Bereikbaarheid en opstelling	2
Artikel 3 Elektrische installaties	2
Artikel 4 Ontruiming en interne organisatie	2
Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel	3

Artikel 1 Algemeen

Als er bij een evenement van meer dan 50 personen, gebruik gemaakt wordt van een gebouw waarvan de gebruiksfunctie anders is dan ten tijde van de aanvraag is getoetst, dient er een gebruiksmelding te worden gedaan op basis van het Bouwbesluit 2012. Er dient dan te worden voldaan aan ten minste Bouwbesluit 2012 bestaande bouw voor de betreffende functie.

Hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 zijn dan van toepassing bij tijdelijk ander gebruik van een bouwwerk. Is er voor het gebouw reeds een gebruiksvergunning verleend dan blijft deze van kracht.

Artikel 2 Bereikbaarheid en opstelling

- 1 De bereikbaarheid van het bouwwerk moet zodanig zijn dat de hulpverlenende diensten (politie, brandweer, ambulance) het object tot op minimaal 10 m van de toegang kunnen benaderen.
- 2 Er moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 3,5 m en een hoogte van 4,2 m zijn vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd. In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en dergelijke) zijn geplaatst.
- 3 Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten zijn vrijgehouden en altijd bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Artikel 3 Elektrische installaties

- 1 Elektrische installaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- 2 Aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren moeten zodanig geschieden, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen, en er niemand over kan struikelen of vallen.
- 3 Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties moeten onbereikbaar zijn voor publiek.
- 4 Kabels en snoeren moeten altijd volledig van de haspel zijn afgerold, tenzij anders aangegeven staat op de haspel.

Artikel 4 Ontruiming en interne organisatie

- 1 Indien de inrichting niet beroepbaar is, moeten organisatorische maatregelen voorzien in mogelijkheden voor een adequate ontruiming.

- 2 In het calamiteitenplan voor het evenement zijn de maatregelen voor ontruiming en interne organisatie opgenomen.
- 3 Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die toeziet op de gestelde voorwaarden.
- 4 Een instructie "Hoe te handelen bij brand" moet:
 - a. Op de door de met controle belaste functionarissen van de gemeente aan te wijzen plaatsen worden opgehangen;
 - b. Aan alle belanghebbende kenbaar worden gemaakt;
 - c. Aan personeel te worden uitgereikt;
 - d. Geïnstreerd worden aan personeel;
 - e. Opgesteld zijn conform de NEN 8112 en goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag.
- 5 In verband met de brandveiligheid kan het bevoegd gezag bepalen, dat een wachtdienst wordt ingesteld. Deze wachtdienst moet geschieden door gediplomeerd en ter zake geïnstreerd personeel.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

- 1 De "Nadere regels voor het houden van schuur feesten 2010" van 24 augustus 2010, wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2016.
- 2 Deze nadere regels wordt aangehaald als "Voorschriftenbijlagen voor het houden van schuurfeesten 2016".