

Regionale Milieudienst West - Brabant


██████████
Postbus 16
4700 AA ROOSENDAAL

Betref: aanvullende gegevens m.b.t. integrale controle
Kenmerk: YL/2006.
Datum: 20 maart 2006
Verzenddatum:
Behandeld door: ██████████
Bijlage:

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- op uw verzoek
- n.a.v. uw brief d.d.
- n.a.v. uw telefoongesprek d.d.
- ter kennisneming
- met verzoek om advies
- kan worden behouden
- retour, met dank voor inzage/gebruik
- Hierbij aanvullende gegevens m.b.t. de integrale controle van Tankstation "De Zandkreek", 1^o Deltaweg 13 te Kats controle verricht op 31 oktober 2005 en Roompot Recreatie Beheer, Mariapolderseweg 1 te Kamperland, controle verricht op 21 november 2005.

Hoogachtend,
██████████
██████████



NEDERLAND B.V.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
VOOR GAS- EN BRANDSTOFINSTALLATIES

Postbus 280, 5400 AG Uden
Weverstraat 6, 5405 BN Uden
Tel.: (0413) 24 19 00
Fax: (0413) 26 39 15
E-mail: gabo.nederland@gabo.nl
Bank: Rabobank Uden
Rek. nr.: 15.19.28.738
Inschr. nr. K.v.K.: 16059361
BTW nr.: NL009941617B01

Roompot Recreatie B.V.

Postbus 12
4493 ZG KAMPERLAND

Ref. nr. : 401159
Datum : 11-05-04
Tel. nr. : 0113-374000
Fax. nr. : 0113-374172
Projectnr. : 1843307
Uw ref. :

FAX

Aantal pagina's inclusief voorblad: 3

Betreft : Keuringsverklaring

Geachte heer [REDACTED],

Naar aanleiding van uw telefonisch verzoek faxen wij u hierbij een kopie van de keuringsverklaring van de 2 propaantanks die wij in november 2003 voor u hebben gekeurd.

De originele keuringsverklaringen zijn op 27 februari 2004 reeds verstuurd naar onze opdrachtgever:

Shell Nederland LPG B.V.
T.a.v. de [REDACTED]
Postbus 76
5430 AB CUIJK

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

GABO Nederland B.V. – UDEN
[REDACTED]

1



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste nader aangegeven tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.



K O P I E

VERKLARING
NUMMER 303120124
REGISTERNUMMER 573071

Hierbij wordt verklaard dat de installatie, waarop onderstaande gegevens betrekking hebben, is onderzocht volgens de eisen gesteld in CPR 11-3.

Deze verklaring is aan te merken als: **KEURINGSVERKLARING PROPaan.**

Bchoudens reparatie en/of wijziging is deze verklaring maximaal geldig tot DECEMBER 2009

GEGEVENS VAN DE INSTALLATIE

Adres van opstelling Roompot Recreatie bv
 Mariapolderseweg 1
 4493 PH KAMPERLAND

Schematekening 1843307.propaan.2003.10.31

Bij het onderzoek op 19 november 2003 is gebleken dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

GEGEVENS VAN HET DRUKVAT

Inhoud in m³ 18

Maximaal vulpercentage 90

Laatste keurdatum 18 november 2003

Medium propaan

Wijze van opstelling bovengronds

Het bij de installatie behorende en voor opslag bestemde drukvat voldoet aan de door Stoomwezen BV gestelde eisen.

Rotterdam, 4 december 2003

De Hoofdingenieur-Districtshoofd van de Dienst voor het Stoomwezen,
namens deze,
Regiomanager Stoomwezen BV Rotterdam



KOPIE

VERKLARING
NUMMER 303120123
REGISTERNUMMER 566101

Hierbij wordt verklaard dat de installatie, waarop onderstaande gegevens betrekking hebben, is onderzocht volgens de eisen gesteld in CPR 11-3.

Deze verklaring is aan te merken als: **KEURINGSVERKLARING PROPAAAN.**

Behoudens reparatie en/of wijziging is deze verklaring maximaal geldig tot DECEMBER 2009

GEGEVENS VAN DE INSTALLATIE

Adres van opstelling Roompot Recreatie bv
 Mariapolderseweg 1
 4493 PH KAMPERLAND

Schematekening 1843307.propaan.2003.10.31

Bij het onderzoek op 19 november 2003 is gebleken dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

GEGEVENS VAN HET DRUKVAT

Inhoud in m³ 8

Maximaal vulpercentage 90

Laatste keurdatum 18 november 2003

Medium propaan

Wijze van opstelling bovengronds

Het bij de installatie behorende en voor opslag bestemde drukvat voldoet aan de door Stoomwezen BV gestelde eisen.

Rotterdam, 4 december 2003

De Hoofdingenieur-Districtshoofd van de Dienst voor het Stoomwezen,
namens deze,
Regiomanager Stoomwezen BV Rotterdam





Roompot Beach Resort
T.a.v. de heer [REDACTED]
Mariapolderseweg 1
4493 PH KAMPERLAND

Apeldoorn, 30 juni 2005

Uw ref. : Roompot Beach Resort
Onze ref. : 204313mmr

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u het inspectierapport van Roompot Beach Resort te Kamperland. Wij verzoeken u het rapport ter beschikking te stellen aan de eindgebruiker. Conform de voorschriften dient het rapport bij de betreffende ketel aanwezig te zijn.

Alvorens de verklaring van inspectie af te kunnen geven, verzoeken wij u de geconstateerde onvolkomenheden binnen zes maanden aan te passen.

Wij verzoeken u een nieuwe afspraak te maken voor een herinspectie op genoemde opmerkingen. De kosten van de herinspectie worden aan u doorberekend.

Het inspectierapport een of kopie daarvan dienen bij het toestel aanwezig te zijn.

Bij vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED]

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Remeha B.V.
Afdeling Service & Diensten

[REDACTED]
[REDACTED]
Technisch Commercieel Adviseur

Remeha B.V.

Kanaal Zuid 110 P.O. Box 32
NL-7300 AA Apeldoorn
Telephone (31)55 549 69 69
Fax (31)55 549 64 96
Fax Sales Dept. (31)55 549 62 87
E-mail remeha@remeha.com

