

**Van:** [Redacted]  
**Aan:** [Redacted]  
**Cc:** [Redacted]  
**Onderwerp:** RE: Banjaard | Bereikbaarheid en bluswatervoorziening  
**Datum:** dinsdag 23 november 2021 16:42:14  
**Bijlagen:** [image008.png](#)  
[image009.png](#)  
[image010.jpg](#)  
[image011.png](#)  
[image001.jpg](#)  
[image002.jpg](#)  
[image003.jpg](#)  
[image004.jpg](#)  
[image005.jpg](#)  
[image006.png](#)  
[image007.jpg](#)  
[004-ontwerp brandweer 40m.pdf](#)

---

Goedemiddag [Redacted]

Via deze weg een update van het plan voor de Banjaard.

In plaats van een lus, hebben we een doodlopende weg met een keerlus aan het einde geïntroduceerd.

De handreiking vraagt in deze situatie een rijbaanbreedte van minimaal 4,5 meter conform artikel 4.3.3.

Als we de grasbeton mee rekenen hebben we een rijbaanbreedte van 4,7m meter: 3,5m asfalt + beide zijden 0,6m grasbeton.

Mogen we dit zo berekenen?



Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen / Kind regards / Cordialement,

[Redacted signature]



Postbus 6, 4460 AA Goes

[Redacted address]