



BRANDWEER

Zeeland

Gemeente Noord-Beveland

Postbus 3

4490 AA WISSENKERKE

Onderwerp: advies omgevingsvergunning 'Aanpassing interieur Nicolaas kerk'
Kerkgang 2 te Kortgene

Geachte

Op 1 maart 2018 is uw adviesaanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen, voor bovenstaand bouwwerk, in goede orde ontvangen. Voor wat betreft brandveiligheid zien wij geen bezwaar om de vergunning te verlenen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Indien u als bevoegd gezag van het advies afwijkt, verzoeken wij u om dat voorzien van redenen aan ons te melden.

Uitgangspunt toetsing

Er is een brandveiligheidstoets uitgevoerd waarbij de onderstaande documenten als toetskader hebben gediend.

- Plattegrond kerk en toren D-005, versie 16 / 29-09-2017-PDY;
- Aanvraaggegevens formulier, 3493467, indieningsdatum 21-02-2018;
- Bouwbesluit 2012, Bijeenkomstfunctie bestaande bouw.

Gebruiksmelding

Voor het bouwwerk en de aangrenzende gebouwen is op 20 april 2004 een gebruiksvergunning met kenmerk GB2004-01 afgegeven. Gezien de bouwkundige wijzigingen en aanpassing van inrichting, dient een nieuwe gebruiksmelding brandveilig gebruik te worden ingediend. De indiening dient te voldoen aan de indieningvereisten zoals aangegeven in artikel 1.19 Indiening gebruiksmelding. (*Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht*)

Brandveiligheidsvoorzieningen huidig gebruik

Op de plattegrondtekeningen, behorende bij gebruiksvergunning GB2004-01, zijn de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen aangegeven. Dit betreft de handblusmiddelen en nood-, en transparantverlichting. Deze brandveiligheidsvoorzieningen dienen tenminste te worden gehandhaafd. Uitzondering hierop is de vluchtroute vanuit de kerkzaal die loopt via de consistorie zoals hieronder is beschreven.

Datum:

14/03/2018

Verzenddatum:

16 MRT 2018

Inlichtingen:

Ons kenmerk:

VRZ 201801737

Uw kenmerk:

3493467

Blad:

1 van 2

Aantal bijlagen:

Adres:

Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
info@vrzeeland.nl

Internet:

www.vrzeeland.nl

Bank:

IBAN:
NL06BNGH0285027956
BIC:
BNGHNL2G
t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Brandweer Zeeland maakt
onderdeel uit van
Veiligheidsregio Zeeland.



VeiligheidsRegio
Zeeland

Vluchtroutes

De huidige tweede vluchtroute vanuit de kerkzaal loopt via de consistorie naar de toren, vanwaar naar buiten kan worden gevlucht. Gezien de nieuw te realiseren hoofdingang en doorgang tussen kerkzaal en toren, dient deze doorgang (kortste route) te worden aangemerkt als vluchtroute. Boven de nieuwe doorgang in de kerkzaal dient een vluchtrouteaanduiding te worden geplaatst die voldoet aan de in artikel 6.24 aangegeven zichtbaarheidseisen. De vluchtrouteaanduiding in de kerkzaal boven de deur naar de consistorie kan hierbij komen te vervallen. *(Artikel 6.24. Vluchtrouteaanduidingen)*


Veilig vluchten bij brand

Deuren die onderdeel uitmaken van een vluchtroute dienen bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, vrij te openen te worden uitgevoerd. Het plaatsen van een knopcilinder behoort tot de mogelijkheden. *(Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes)*

Opstelling zitplaatsen

De vaste banken worden verwijderd en worden vervangen door 150 vrij opstelbare stoelen. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen dienen de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd te zijn, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld. *(Artikel 7.13. Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting)*.

Vragen

Voor eventuele toelichting of informatie verwijzen wij u naar , Team Risicobeheersing.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,
namens dezen,
commandant brandweer/bestuursecretaris,
voor deze,


Teamleider WWR