

Gemeente Noord-Beveland

Postbus 3

4490 AA WISSENKERKE

Onderwerp: advies Kerkgang 2 Kortgene, Nicolaas Kerk

Geachte

Op 10 april 2018 is uw adviesaanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen voor bovenstaand bouwwerk, in goede orde ontvangen. Voor wat betreft brandveiligheid zien wij geen bezwaar om de vergunning te verlenen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

Uitgangspunt toetsing

Er is een brandveiligheidstoets uitgevoerd waarbij de onderstaande documenten als toetskader hebben gediend.

- Plattegrond kerk en toren D-001 - 019 versie 16;
- Plattegrond D-020 en 021, d.d. 02-04-2018;
- Aanvraaggegevens formulier, 3493467;
- Bouwbesluit 2012, Bijeenkomstfunctie bestaande bouw.

Gebruiksmelding

Voor het bouwwerk en de aangrenzende gebouwen is op 20 april 2004 een gebruiksvergunning met kenmerk GB2004-01 afgegeven. Gezien de bouwkundige wijzigingen en aanpassing van de inrichting, dient een nieuwe gebruiksmelding brandveiliggebruik te worden ingediend. De indiening dient te voldoen aan de indieningvereisten zoals aangegeven in artikel 1.19 Indiening gebruiksmelding. Om aan deze eisen te voldoen dient de draairichting en de breedte van de buitendeuren aangegeven te worden. Dit is van invloed op het maximaal aantal toelaatbare personen. (*Artikel 1.18 Gebruiksmeldingplicht*)

Voorwaarde

Deuren die onderdeel uitmaken van een vluchtroute dienen bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, vrij te openen te worden uitgevoerd. Het plaatsen van een knopcilinder behoort tot de mogelijkheden. (*Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes*)

Datum:
10/04/2018**Verzenddatum:****16 APR 2018****Inlichtingen:****Ons kenmerk:**

VRZ 201802289

Uw kenmerk:

3493467

Blad:

1 van 1

Aantal bijlagen:**Adres:**Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
info@vrzeeland.nl**Internet:**


www.vrzeeland.nl

Bank:IBAN:
NL06BNGH0285027956
BIC:
BNGHNL2G
t.n.v. Veiligheidsregio ZeelandBrandweer Zeeland maakt
onderdeel uit van
Veiligheidsregio Zeeland.

Vragen

Voor eventuele toelichting of informatie verwijzen wij u naar [REDACTED], Team Risicobeheersing.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,
namens dezen,
commandant brandweer/bestuurssecretaris,
voor deze,



Teamleider WWR