



- [redacted] verzorgt aanvullende gegevens met betrekking tot nu nog niet bekende inritten.
- Kunnen de profielen op een aparte tekening zodat de situatie tekeningen volledig zijn?
- De Peilhoogten van de volgende percelen zijn:
- [redacted] neemt contact met Fraanje op om verzamelleiding riolering van 12 patiowoningen op correcte wijze te verzorgen.
- 3 voorgestelde tijdelijke verkeersremmende maatregelen zijn door de gemeente Noord Beveland akkoord bevonden, Verzoek aan Hoondert om deze zo spoedig mogelijk aan te brengen.
- In de bijlage is de actuele revisie riolering door Hoondert opgenomen in PDF en DWG formaat.
- [redacted] koppelt de 6 bewoners van het oostelijk blok patiowoningen terug dat het akkoord is om op het talud een soort worteldoek aan te brengen waarin (door middel van gaten) bodembedekkers kunnen groeien.
- [redacted] laat de CAI kastjes door nutsbedrijf verplaatsen.
- Reactie n.a.v. opm. 8 op tekening 501 : boorstenen conform tekening uitvoeren;
- Duikers zijn aangebracht, sommige uitstroombakken nog niet.
- Trottoir t.p.v. positie 10 aanbrengen;
- 11. Positie OAC komt te vervallen, [redacted] stuurt alle bewoners een bericht waarin keuze klike of gebruik AOC nabij 14 appartementen geboden wordt.
- Positie opstelplaats klike's reserveren zoals onderstaand is aangegeven zie in bijlage opgenomen tekening 501 waarin enkele opmerkingen zijn opgenomen.
- Positie lichtmasten voor de band aanhouden;
- Positie trottoir en groenstrook voor de 12 patiowoningen omdraaien, zie tevens in bijlage opgenomen tekening 501 met opmerkingen;
- Verkeersdrempel ter plaatse van positie duiker opnemen, zie tevens in bijlage opgenomen tekening 501 voorzien van opmerkingen;
- Blad 502 ter plaatse van te verwijderen dam op de dijk bomen opnemen overeenkomstig bestaande bomen op zelfde afstand;
- Verzoek aan Hoondert om op termijn de omgekeerde drempel ter plaatse van de Peppeldreef minder diep te maken, verzoek aan ZEC dit in tekening te verwerken;

- Verzoek aan Hoondert om straatwerk in Peppeldreef te herstellen dat opengebroken is om huisaansluitingen te realiseren (mits het straatwerk destijds door Hoondert is open gebroken t.b.v. deze huisaansluitingen) als dit niet door Hoondert is uitgevoerd dan dienen we op zoek te gaan naar de partij die dit destijds heeft uitgevoerd.
- [REDACTED] attendeert kopers van vrije kavels er nogmaals op dat onderhoudsstroken altijd begaanbaar dienen te zijn.

Met vriendelijke groet,



 **marsaki**

 [REDACTED]@marsaki.nl

 0113-[REDACTED]/06-[REDACTED]

Gevestigd in De Koploper | Stationsplein 21 | 4461 HP Goes | 0113-273055   